

Додаток 2  
до наказу завідувача  
Сумського ДНЗ № 36  
«Червоненька квіточка»  
від 01.01.2024 № 1-АГ

**План  
управління ризиками у системі енергетичного менеджменту**

	<b>Ризик</b>	<b>Наслідок</b>	<b>Спосіб реагування</b>
<b>Внутрішні ризики</b>			
<b>Теплопостачання</b>	Зношеність системи (проведення гідропневматичне промивання та гідравлічного випробування внутрішньої системи опалення)	Порив, зменшення умовного проходу теплоносія у трубопроводах та приладах опалення	Своєчасне проведення ремонтних та регламентних робіт системи опалення; дотримання вимог правил підготовки теплових господарств до нового опалювального періоду; модернізація системи опалення
	Справність запірної арматури	Порив, зменшення умовного проходу теплоносія у трубопроводах та приладах опалення	Своєчасне проведення ремонтних та регламентних робіт системи опалення; дотримання до вимог правил підготовки теплових господарств до нового опалювального періоду; модернізація системи опалення
	Справність вимірювальних приладів	Втрата контролю та моніторингу споживання	Своєчасна повірка КВП за графіком
	Ізоляція трубопроводів у підвальних приміщеннях	Зменшення температурного режиму у приміщеннях	Утеплення трубопроводів
	Наявність декоративних захисних екранів на приладах опалення	Зменшення температурного режиму у приміщеннях	Прилади опалення повинні бути відкриті
	Кваліфікованість персоналу	Некоректне керування процесом, нещасний випадок	Навчання, тренінги, семінари, наради
	Плинність кадрів	Некоректне керування процесом	Заохочення працівників
	Своєчасна оплата за спожиті ресурси	Припинення надання послуг	Контроль за своєчасною оплатою
<b>Електропостачання</b>	Вимірювання контуру опору заземлення	Вихід з ладу обладнання та електромережі	Своєчасне проведення регламентних робіт
	Справність електроприладів та обладнання	Перевитрата енергоносіїв, пошкодження внутрішньої мережі	Своєчасне обстеження та обслуговування електроприладів

	Справність вимірювальних приладів	Втрата контролю та моніторингу споживання	Своєчасна повірка КВП за графіком
	Кваліфікованість персоналу	Некоректне керування процесом, нещасний випадок	Навчання, тренінги, семінари, наради
	Плинність кадрів	Некоректне керування процесом	Заохочення працівників
	Своєчасна оплата за спожиті ресурси	Припинення надання послуг	Контроль за своєчасною оплатою
<b>Водопостачання</b>	Зношеність системи	Порив	Своєчасне проведення ремонтних та регламентних робіт системи; модернізація системи
	Відбір проб питної води	Захворюваність	Своєчасне проведення аналізу питної води
	Справність вимірювальних приладів	Втрата контролю та моніторингу споживання	Своєчасна повірка КВП за графіком
	Кваліфікованість персоналу	Некоректне керування процесом, нещасний випадок	Навчання, тренінги, семінари, наради
	Плинність кадрів	Некоректне керування процесом	Заохочення працівників
	Своєчасна оплата за спожиті ресурси	Припинення надання послуг	Контроль за своєчасною оплатою
<b>Зовнішні ризики</b>			
<b>Теплопостачання</b>	Погодні умови	Зниження температурного режиму у закладі, перевитрата споживання	Своєчасне регулювання подачі теплоносія
	Недотримання температурного графіку та параметрів теплоносія	Зниження температурного режиму у закладі, перевитрата споживання	Звернення до надавача послуг
	Порив на зовнішній тепловій мережі	Спорожнення внутрішньої системи опалення	Закриття ввідних засувок та контроль за температурним режимом у будівлі

<b>Електропостачання</b>	Графіки відключення (аварійні та планові)	Невиконання основних функцій закладу	Підключення додаткових елементів живлення; координація роботи харчоблоку та освітнього процесу
<b>Водопостачання</b>	Зношеність зовнішньої мережі водопостачання	Порив	Забезпечення запасу питної та технічної води

Заступник завідувача  
господарства

Наталія ХОДУН